



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Ачхой-Мартановская
Межрайонная прокуратура**

ул. Х. Нурадилова, д.128, с. Ачхой-Мартан,
Чеченская Республика, 366000

30.04.2020 № 7-14-2020

на № _____ от _____

Директору МБОУ СОШ № 3 Самашки
Ачхой-Мартановского муниципального
района

Нашхоевой Л. М.

366602; ЧР;
Ачхой-Мартановский муниципальный
район; с. Самашки; ул. Шерипова, 99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии терроризму
и о пожарной безопасности

Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой по поручению прокуроры республики, обусловленного заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях муниципальных районов на предмет соблюдения требования правил пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В силу п. 2 п. 6 ст. 28 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об

АА № 044265

образовании, в том числе создает безопасные условия обучения. Присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проверкой установлено, что в нарушение требований п. 70 ППР РФ не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п. 6 ППР РФ в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, п. 42 ППР РФ в помещении используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями ППР-390 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму» утвержден комплекс мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки.

Принцип приоритета мер предупреждения терроризма согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» является одним из основных принципов борьбы с терроризмом. Непринятие мер по обеспечению пожарной безопасности в МБОУ усиливает угрозу террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, уничтожение имущества.

Выявленные нарушения закона в случае возникновения пожара, ставят под угрозу жизнь и здоровье, в том числе несовершеннолетних лиц, из числа учащихся.

Следует отметить, что выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного и формального отношения ответственных должностных лиц образовательного учреждения к исполнению своих функциональных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. Привести в соответствие требованиям требований п. 70 ППР РФ не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей, освидетельствования и

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п. 6 ППР РФ в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, п. 42 ППР РФ в помещении используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями ППР-390 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

3. Решить вопрос о привлечении к ответственности должностного лица образовательного учреждения, по чьей вине допущены нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Ачхой-Мартановскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции



Р.Б. Хапаев